

П Е Р Е Ч Е Н Ь
аварийных отключений по ЛЭП 6-10 кВ и ТП
за 2012 год

№ п/п	Дата	Наименование станции	Наим. ВЛ и ТП	Причина отключения	Дата и время отключения	Дата и время включения	Кол-во часов отк.
1	2	3	4	5	6	7	8
2012год							
1.	2 января	ТП 110/10 кВ "РЭАЗ" ф. № 14-10 кВ	ВЛ-10 кВ	Упало дерево на совместную подвеску ВЛ-0,4 кВ и ВЛ-10 кВ	02.01.2012г. 11-15 час.	02.01.2012г. 12-47 час	1-32 час.
2.	2 января	ТП110/10 кВ "РЭАЗ" ф. № 14-10 кВ	ВЛ-10 кВ	Дерево наклонилось и касается ВЛ-10 кВ	02.01.2012г. 13-03 час.	02.01.2012г. 13-22 час	0-19 час.
3.	4 января	ТП 110/35/10/6 кВ "Россошь" ф. № 26-6 кВ	КЛ-6 кВ	Повреждение КЛ-6 кВ между РП-134 и ТП-7	04.01.2012г. 13-30 час.	04.01.2012г. 14-05 час.	0-35 час.
4.	12 января	ТП 110/35/10/6 кВ "Россошь" ф. № 26-6 кВ	КЛ-6 кВ	Повреждение КЛ-6 кВ между ТП-7 и ТП-71	12.01.2012г. 9-33 час.	12.01.2012г. 10-50 час.	1-17 час.
5.	13 января	ТП 110/35/10/6 кВ "Россошь" ф. № 26-6 кВ	КЛ-6 кВ	Повреждение КЛ-6 кВ между ТП-134 и ТП-32	13.01.2012г. 10-54 час.	13.01.2012г. 11-39 час.	0-45 час.
6.	2 февраля	ТП 110/35/10/6 кВ "Россошь" ф. № 6-6 кВ	КЛ-6 кВ	Повреждение КЛ-6 кВ между от ТП 110/35/10/6 кВ до оп. № 1 ф. № 6	02.02.2012г. 12-58 час.	02.02.2012г. 15-53 час.	2-55 час.
7.	28 февраля	ТП 110/10 кВ "РЭАЗ" ф. № 18-10 кВ	ВЛ-10 кВ	Повреждение РЛНД -10 кВ по ВЛ-10 кВ оп. № 64	28.02.2012г. 06-19 час.	28.02.2012г. 06-30 час.	0-31 час.
8.	1 апреля	ТП 110/35/10/6 кВ "Россошь" ф. № 4 - 6 кВ	ВЛ-6 кВ	Повреждение ВЛ-6 кВ обрыв линейных проводов	01.04.2012г. 06-50 час.	01.04.2012г. 13-35 час.	6-45 час.
9.	5 апреля	ТП 110/10 кВ "РЭАЗ" ф. № 19-10 кВ	КЛ-10 кВ	Повреждение КЛ-10 кВ между РП-130 и ТП-148	05.04.2012г. 08-45 час.	05.04.2012г. 10-25 час.	1-40час
10.	15 апреля	ТП 110/10 кВ "РЭАЗ" ф. № 19-10 кВ	КЛ-10 кВ	Повреждение КЛ-10 кВ от ТП "РЭАЗ" до оп. № 1 ВЛ-10 кВ	15.04.2012г. 16-30 час.	15.04.2012г. 16-47 час.	0-17 час.
11.	8 мая	ТП 110/35/10/6 кВ "Россошь" ф. № 6 - 6 кВ	ВЛ-6 кВ	Повреждение ВЛ-6 кВ обрыв линейных проводов	02.05.2012г. 02-25 час.	02.05.2012г. 03-15 час.	0-50 час.
12.	12 мая	ТП 110/35/10/6 кВ "Россошь" ф. № 6 - 6 кВ	КЛ-6 кВ	Повреждение КЛ-6 кВ между РП-1 и ТП-97	12.07.2012г. 01-30 час.	12.07.2012г. 03-40 час.	2-10 час.
13.	11 сентября	ТП 110/10 кВ "РЭАЗ" ф. № 19-10 кВ	ВЛ-10 кВ	Механическое повреждение опоры ВЛ-10 кВ	11.09.2012г. 05-20 час.	11.09.2012г. 05-30 час.	0-10 час.
14.	14 сентября	ТП 110/35/10/6 кВ "Россошь" ф. № 6 - 6 кВ	КЛ-6 кВ	Повреждение КЛ-6 кВ между РП-30 и ТП-70	14.09.2012г. 15-40 час.	14.09.2012г. 17-10 час.	1-50 час.
15.	13 ноября	ТП 110/35/10/6 кВ "Россошь" ф. № 6 - 6 кВ	ВЛ-6 кВ	Механическое повреждение опоры ВЛ- 6 кВ	13.11.2012г. 10-20 час.	13.11.2012г. 15-20 час.	5 час.
	ИТОГО:	15отключений					26 час. 36 мин.

По ВЛ-0,4 кВ, всего - 738

в том числе:

одиочные - 603

групповые - 135

Ст. диспетчер

Д.В. МИШУТИН