

П Е Р Е Ч Е Н Ь
аварийных отключений по ЛЭП 6-10 кВ и ТП
за 2013 год.

| № п/п | Дата | Наименование станции | Наим. ВЛ и ТП | Причина отключения | Дата и время отключения | Дата и время включения | Кол-во часов откл. |
|-------|--------------|---|---------------|---|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 11 января. | П.С. 110/10 кВ «РЭАЗ» Ф № 19-10 кВ | РУ-10 кВ | Кошка залезла на шины | 12-15 | 13-07 | 0ч52м. |
| 2 | 24 января | П.С. 110/10 кВ «РЭАЗ» Ф № 4-10 кВ | КЛ-10 кВ | Повреждение КЛ – 10 кВ от ГПП «РЭАЗ» до опоры №1. | 18-10 | 19-30 | 1ч20м |
| 3 | 3 февраля. | П.С. 110/35/10/6 «РОССОШЬ» Ф №6-6 кВ | ТП-34 | Повреждение проходного изолятора | 12-15 | 14-25 | 2ч10м |
| 4 | 7 марта | П.С. 110/10 «РЭАЗ» Ф. №4-10 кВ | КЛ-10 кВ | Повреждение КЛ – 10 кВ ТП-147 - РП-130 | 00-33 | 01-36 | 1ч09м |
| 5 | 13 марта | П.С. 110/35/10/6 «РОССОШЬ» Ф № 4-6 кВ | КЛ-6 кВ | Повреждение КЛ №1 от оп. №42 до РП -1 | 21-14 | 02-47 14.03.13. | 5ч33м |
| 6 | 2 апреля | П.С. 110/35/10/6 Ф №4 – 6 кВ | КЛ – 6 кВ | Повреждение кабельной воронки КЛ №1 – 6 кВ | 02-32 | 05-27 | 2ч55м |
| 7 | 26 апреля | П.С. 110/10 «РЭАЗ» Ф 3?-10 кВ | КЛ –10 кВ | Повреждение КЛ – 10 кВот оп. №12 до РП-160. | 20-47 | 22-10 | 1ч23м |
| 8 | 13 июня | П.С. 110/10 «РЭА» Ф №5 – 10 кВ | КЛ –10 кВ | Повреждение КЛ-10 кВ От ТП-150 до ТП-72 | 18-25 | 19-25 | 1ч00м |
| 9 | 8 июля | П.С. 110/35/10/6 «РОССОШЬ» Ф № 4 – 6 кВ | ВЛ – 6 кВ | Повреждение ВЛ – 6 кВ – обрыв линейных проводов. | 13-20 | 21-23 | 8ч03м |
| 10 | 9июля | П.С. 110/10 «РЭАЗ» Ф №14-10 кВ | КЛ-10 кВ | Повреждение КЛ – 10 кВ от РП-160 до ТП-128 | 03-10 | 04-20 | 1ч10м |
| 11 | 11августа | П.С. 110/10 «РЭАЗ» Ф № 14-10 кВ | КЛ – 10кВ | Повреждение КЛ-10 кВот ТП-94 до ТП-129 | 16-05 | 19-45 | 2ч50м |
| 12 | 1сентября. | П.С. 110/35/10/6 «РОССОШЬ» Ф 3 10-6 кВ | ТП | Пожар в учреждении ЖО-118/1 | 06-01 | 07-09 | 1ч08м |
| 13 | 2 декабря. | П.С. 110/10 «РЭАЗ» Ф № 14-10 кВ | КЛ – 10кВ | Повреждение КЛ – 10 кВ между опорами №51 и №52 | 02-47 | 04-50 | 2ч03м |
| 14 | 11декабря | П.С. 110/10 «РЭАЗ» Ф № 19 – 10 кВ | КЛ– 10 кВ | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-148 и ТП-145 | 15-16 | 16-45 | 1ч29м |
| 15 | 28декабря | П.С. 110/10 «РЭАЗ» Ф № 7 – 10 кВ | | Неисправность провода МВ Ф № 7 – 10 кВ | 12-45 | 13-50 | 1ч05м |
| | ИТОГО | 15отключ. | | | | | 34часов 10 мин. |

По ВЛ-0,4 кВ ,всего-488
в том числе:
одиначные – 298
групповые- 190

Исполнитель
Ст. диспетчер Мишутин Д.В.