

ПЕРЕЧЕНЬ
аварийных отключений по ЛЭП 6-10 кВ и ТП
за 2015 год.

№ п/п	Дата	Наименование станции	Наименование ВЛ и ТП	Причина отключени	Дата и время отключ.	Дата и время включения	Кол-во часов откл.
1.	05.03.	П.С. «РЭАЗ» 110/10 кВ	Ф. №25-10 кВ	Повреждение кабельной линии 10 кВ от П.С. «РЭАЗ» до ТП-203.	05.03.15г. 22:45	05.03.15г. 00:10	2 час. 25 мин.
2.	29.05.	П.С. «Россошь» 110/35/10/6 кВ	Ф. № 6-6 кВ	Повреждение РЛНД на оп.№1	29.05.15г. 17:38	29.05.15г. 21:05.	2 час. 25 мин.
3.	25.06.	П.С. «ПТФ» 110/10 кВ	Ф. №7-10 кВ «ПТФ»	Повреждение ВЛ-10 кВ	25.06.15г. 18:45	25.06.15г. 22:10	3 час. 25 мин.
4.	10.07.	РП-1 6/0,4 кВ	Ф. №4-6 кВ «Хлебозавод»	Повреждение ВЛ-6 кВ	10.07.15г. 15:20	10.07.15г. 19:50	4 час. 00 мин.
5.	01.08.	П.С. «РЭАЗ» 110/10 кВ	Ф. №18-10 кВ	Повреждение кабельной линии 10 кВ в сторону ТП-162	01.08.15г. 06:36	01.08.15г. 09:55	3 час. 19 мин.
6.	01.08.	П.С. «РЭАЗ» 110/10 кВ	Ф. №20-10 кВ	Повреждение кабельной линии 10 кВ в сторону ТП-203	01.08.15г. 06:36	01.08.15г. 13:10	6 час. 24 мин.
7.	01.08.	П.С. «РЭАЗ» 110/10	Ф. №4-10 кВ	Повреждение кабельной линии 10 кВ от РП-130 до ТП-133	01.08.15г. 07:09	01.08.15г. 09:20	2 час. 11 мин.
8.	02.08.	П.С. «РЭАЗ» 110/10	Ф. №25-10 кВ	Повреждение кабельной линии 10 кВ в сторону ТП-203	02.08.15г. 03:00	02.08.15г. 09:10	6 час. 10 мин.
9.	06.09.	П.С. «Россошь» 110/35/10/6 кВ	Ф. №6-6 кВ	Повреждение ВЛ-6 кВ	06.09.15г. 12:51	06.09.15г. 16:40	3 час. 49 мин.
10.	25.10.	ТП-75-10/0,4 кВ	Ф. №18-10 кВ	Повреждение вводной КЛ-10 кВ	25.10.15г. 23:33	26.10.15г. 19:40	20 час. 10 мин.
11.	27.10.	П.С. «РЭАЗ» 110/10 кВ	Ф №4-10 кВ	Повреждение КЛ-10 кВ	27.10.15г. 14:25	27.10.15г. 17:00	2 час. 35 мин.
12.	18.11.	П.С. «РЭАЗ» 110/10 кВ	Ф №20-10 кВ	Повреждение КЛ-10 кВ	18.11.15г. 02:34	18.11.15г. 10:44	8 час. 20 мин.
13.	10.12.15г.	П.С. «РЭАЗ» 110/10 кВ	Ф №25-10 кВ	Повреждение КЛ-10 кВ	10.12.15г. 10:25	10.12.15г. 15:35	5 час. 20 мин.

По ВЛ-0,4 кВ : Всего-289

Исполнитель: ст. диспетчер Мишутин Д.В.