

ПЕРЕЧЕНЬ № 1
аварийных отключений по ЛЭП 6-10 кВ и ТП
за 2014 год.

№ п/	Дата	Наименование станции	Наименование ВЛ и ТП	Причина отключения	Дата и время отключ.	Дата и время включения	Кол-во часов откл.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	6 марта	П.С. «РЭАЗ» 110/10 кВ	ф. № 4-6 кВ	Повреждение кабельной линии 10 кВ между ТП-146 и ТП-145	06.03.14г. 02 ¹⁴ час.	06.03.14г. 02 ⁵¹ час.	0 час. 37 мин.
2.	2 апреля	П.С. «РЭАЗ» 110/10 кВ	ф. № 4-10 кВ	Повреждение кабельной линии 10 кВ от П.С. «РЭАЗ» до РП-130	02.04.14г. 22 ⁵⁰ час.	03.04.14г. 01 ⁴⁰ час.	2 час. 50 мин.
3.	17 июня	П.С. «РЭАЗ» 110/10 кВ	ф. № 14-10 кВ	Повреждение кабеля линии 10 кВ между РП-160 и ТП-149 от оп. № 613 до ТП-124	17.06.14г. 00 ¹¹ час.	17.06.14г. 03 ⁵⁰ час.	3 час.39 мин.
4.	17 июня	П.С. «РЭАЗ» 110/10 кВ	ф. № 7-10 кВ	Повреждение кабельной линии 10 кВ от П.С. «РЭАЗ» до оп. № 1	17.06.14г. 01 ³³ час.	17.06.14г. 03 ⁵⁰ час.	2 час.17 мин.
5.	22 июня	П.С. «Россошь» 110/35/10/6 кВ	ТП-21-6 кВ	Пожар в ТП-21	22.06.14г. 00 ³⁵ час.	22.06.14г. 02 ³⁰ час.	1 час.55 мин.
6.	17 июля	П.С. «РЭАЗ» 110/10 кВ	Ф. № 25-10 кВ	Повреждение кабеля линии 10 кВ от П.С. «РЭАЗ» до ТП-203	17.07.14г. 03 ⁵³ час.	18.07.14г. 14 ³⁷ час.	10 час.44 мин.
7.	17 июля	П.С. «РЭАЗ» 110/10 кВ	Ф. № 4-10 кВ	Повреждение кабельной линии 10 кВ между ТП-133 - ТП-131	17.07.14г. 02 ²⁷ час.	17.07.14г. 06 ⁴⁹ час.	6 час.22 мин.
8.	17 июля	П.С. «РЭАЗ» 110/10 кВ	Ф. № 4-10 кВ	Повреждение кабельной линии 10 кВ между ТП-144 - ТП-138	17.07.14г. 11 ⁰⁰ час.	17.07.14г. 13 ¹⁵ час.	2 час.15 мин.
9.	18 июля	П.С. «РЭАЗ» 110/10 кВ	Ф. № 19-10 кВ	Повреждение кабельной линии 10 кВ между ТП-100 - ТП-107	18.07.14г. 20 ¹⁶ час.	18.07.14г. 22 ⁴⁵ час.	2 час.09 мин.
10.	04 октября	П.С. «Россошь» 110/35/10/6 кВ	Ф. № 26-6 кВ ТП-114	Проникновение животного в ТП-114	04.10.14г. 08 ⁵⁶ час.	04.10.14г. 14 ¹⁵ час.	5 час.19 мин.
11.	30 октября	П.С. «Россошь» 110/35/10/6 кВ	Ф. № 28-6 кВ	Повреждение изолятора на оп. № Д-16	30.10.14г. 08 ³⁴ час.	30.10.14г. 15 ²⁵ час.	6 час.51 мин.
12.	09 ноября	П.С. «РЭАЗ» 110/10 кВ	Ф. № 5-10 кВ	Повреждение кабельной линии 10 кВ между ТП-150 - ТП-72	09.11.14г. 04 ⁴⁹ час.	09.11.14г. 06 ³² час.	1 час.43 мин.
13.	12 ноября	П.С. «Россошь» 110/35/10/6 кВ	Ф. № 12-6 кВ	Обрыв провода между оп. № 7 – оп. № 8	12.11.14г. 10 ⁰⁵ час.	12.11.14г. 15 ²⁹ час.	5 час.22 мин.
14.	27 декабря	П.С. «ЛТФ» 110/10 кВ	Ф. № 7-10 кВ	Повреждение высоковольтного предохранителя в ТП-8	27.12.14г. 22 ³⁰ час.	28.12.14г. 00 ⁴⁷ час.	2 час.17 мин.
	ИТОГО	14 отключений					

По ВЛ-0,4 кВ : всего- 339
в том числе:
- одиночные - 255
- групповые - 84

Исполнитель: Ст. диспетчер Мишутин Д.В.