

**ОБЪЕМ НЕДОПОСТАВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ЗА 2014 ГОД.**

Сетевая организация	№	Дата и время возникновения ТН	Дата и время восстановления электроснабжения потребителей	Дата и время включения оборудования	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Описание ТН	Причина возникновения технол. Нарушения	Характеристика обесточенных потребителей	Отключенная мощность, МВт	Недоотпуск, тыс. кВт*час	Откл. С неуспешным АПВ, АВР и(или) РПВ, РВР	Обесточение ТП	
											ЛЭП		
											6-20 кВ		ТП-6-20/0,4 кВ
											шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1.	06.03.14г. 02 ¹⁴ час.	06.03.14г. 02 ⁵¹ час.	15.03.14г. 14 ⁰⁰ час.	П.С. «РЭАЗ» 110/10, ф. № 4-10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ от ТП-146- ТП-145	Повреждение КЛ-10 кВ	-//-	0,77	771	-	РП-130-П с.ш.; ТП-136- П с.ш, ТП- 147, 146, 144, 132, 137, 138, 131, 92, 101,40,173,107- П с.ш, 205	
	2.	02.04.14г. 22 ⁵⁰ час.	03.04.14г. 01 ⁴⁰ час.	07.04.14г. 10 ³⁰ час.	П.С. «РЭАЗ» 110/10, ф. № 4-10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ от РП-130 «РЭАЗ»	Повреждение КЛ-10 кВ	-//-	0,77	357 0	-	РП-130-П с.ш.; ТП-136- П с.ш, ТП-147,146,144,132,137,138, 131,92, 101,40,173,107- П с.ш, 205	
	3.	17.06.14г. 00 ¹¹ час.	17.06.14г. 03 ⁵⁰ час.	24.06.14г. 16 ⁰⁰ час.	П.С. «РЭАЗ» 110/10, ф. № 4-10 кВ	Повреждение КЛ 6-10 кВ	Повреждение КЛ-10 кВ	-//-	0,77	131 4	-	ТП- 149, РП-160- П с.ш.; ТП-94, 28,47,16,124,44, 128- П с.ш, 49,178- П с.ш, 199	
	4.	17.06.14г. 01 ³³ час.	17.06.14г. 03 ⁵⁰ час.	30.06.14г. 11 ⁰⁰ час.	П.С. «РЭАЗ» 110/10, ф. № 7-10 кВ	Повреждение КЛ -10 кВ от П.С. «РЭАЗ» до ф. № оп. №1	Повреждение КЛ-10 кВ	Д/сад, магазины	0,15	160	-	РП-160- П с.ш, ТП-128- I с.ш, 178- I с.ш,	

МУП г. Россоши «Городские электрические сети»	5.	22.06.14г. 00 ³⁵ час.	22.06.14г. 08 ³⁰ час.	22.06.14г. 18 ³⁰ час.	П.С. «Россошь» 110/35/10/6, ф. № 4-6 кВ	ТП-21, пожар	ТП-21, пожар	Поликлиника , д/сад, магазины	0,75	1916	-	ТП-21
	6.	17.07.14г. 08 ⁵³ час.	18.07.14г. 14 ³⁷ час.	23.07.14г. 13 ³⁰ час.	П.С. «РЭАЗ» 110/10, ф. № 25-10 кВ	Повреждение КЛ -10 кВ от ТП-203 до П.С.»РЭАЗ»	Повреждение КЛ-10 кВ	Магазины	-	-	-	ТП-203 (I с.ш,)
	7.	17.07.14г. 00 ²⁷ час.	18.07.14г. 06 ⁴⁹ час.	27.07.14г. 15 ³⁰ час.	П.С. «РЭАЗ» 110/10, ф. № 4-10 кВ	Повреждение КЛ от ТП-133 до ТП-131	Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-133 до ТП- 131	Д/сад, магазины, школа	0,9	7560	-	РП-130-II с.ш.; ТП-136- II с.ш, ТП- 147, 146, 144, 132, 137, 138, 131, 92, 101,40,173,107- II с.ш, 205
	8.	17.07.14г. 11 ⁰⁰ час.	17.07.14г. 13 ¹⁵ час.	22.07.14г. 11 ⁰⁰ час.	П.С. «РЭАЗ» 110/10, ф. № 4-10 кВ	Повреждение КЛ от ТП-144 до ТП-138	Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-144 до ТП- 138	Д/сад, магазины, школа	0,9	2835	-	РП-130-II с.ш.; ТП-136- II с.ш, ТП- 147, 146, 144, 132, 137, 138, 131, 92, 101,40,173,107- II с.ш, 205
	9.	18.07.14г. 20 ¹⁶ час.	16.07.14г. 22 ⁵⁵ час.	30.07.14г. 10 ³⁵ час.	П.С. «РЭАЗ» 110/10, ф. № 19-10 кВ	Повреждение КЛ -6 кВ от ТП-100 до ТП-101	Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-100 до ТП- 101	Д/сад, магазины, школа	0,6	1806	-	РП-130- I с.ш, ТП-136- I с.ш, ТП-148, 145, 187, 133, 108, 100, 107- I с.ш, 196
	10.	04.10.14г. 08 ⁵⁶ час.	04.10.14г. 14 ¹⁵ час.	04.10.14г. 14 ¹⁵ час.	П.С. «Россошь» 110/35/10/6 кВ, ф. № 26-6 кВ	К.З. на шинах 6 кВ	Кошки на шинах	Д/сад, магазины, школа, поликлиника	0,8 7	6167	-	ТП -185, 52, 114, 7, 79, 32, 41, 35, 105, 121, 30, 78- I с.ш, РП- 134, ТП-188- II с.ш, 71, 74, 70, 170- II с.ш
	11.	30.10.14г. 08 ³⁴ час.	30.10.14г. 15 ²⁵ час.	30.10.14г. 15 ³⁵ час.	П.С. «Россошь» 110/35/10/6 кВ, ф. № 28-6 кВ	Повреждение на ВЛ- 6 кВ	Повреждение изолятора оп. Д-16	Больница, магазины	0,5 1	4658	-	РП-127- II с.ш, 181,14, 198, 116, 12, 125- I с.ш, 57- II с.ш, 64, 191, 62, 139, 23, 55, 106, 727, 18, 83, 19, 66, 67, 45, 68, 174 ,22, 65
	12.	09.11.14г. 04 ⁴⁹ час.	09.10.14г. 05 ³² час.	26.10.14г. 15 ⁴⁰ час.	П.С. «РЭАЗ» 110/10/6 кВ, ф. № 5-10 кВ	Повреждение КЛ- 10 кВ между ТП-150 и ТП-72	Повреждение на КЛ- 10 кВ	КНС	0,0 3	72,6	-	ТП-72- II с.ш
	13.	12.10.14г. 10 ⁰⁵ час.	12.10.14г. 15 ²⁷ час.	12.10.14г. 14 ⁰⁰ час.	П.С. «Россошь» 110/35/10/6 кВ, ф. № 12-6 кВ	Обрыв ВЛ-6 кВ от оп. № 7 до оп. № 8	Обрыв ВЛ-6 кВ от оп. № 7 до оп. № 8					ТП-31, 43, 26, 29
	14.	27.12.14г. 22 ³⁰ час.	27.12.14г. 00 ⁴⁷ час.	27.12.14г. 13 ⁴⁰ час.	П.С. «ПТФ» 110/10 кВ, ф. № 7-10 кВ	Повреждение предохранител я в/в оп. № 8	Повреждение предохранител я в/в ТП-2	Магазин, КНС	0,6	1918		81, 88, 151, 102, 103, 111, 119, 817, 9, 90, 36, 44, 87, 186, 189, 152, 82

Исполнитель :
Ст .диспетчер Мишутин Д.В.