

**ОБЪЕМ НЕДОПОСТАВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ЗА 2015 ГОД.**

Сетевая организация	№	Дата и время возникновения ТН	Дата и время восстановления электроснабжения потребителей	Дата и время включения оборудования	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Описание ТН	Причина возникновения технол. Нарушения	Характеристика обесточенных потребителей	Отключенная мощность, МВт	Недоотпуск, тыс. кВт*час	Откл. С неуспешным АПВ, АВР и(или) РПВ, РВР	Обесточение ТП	
											ЛЭП		
											6-20 кВ		ТП-6-20/0,4 кВ
											шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1.	05.03.15г. 22:45	05.03.15г. 00:10	05.03.15г. 00:10	П.С. «РЭАЗ» 110/10, ф. № 25-10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ от п.с. «РЭАЗ» до ТП-203	Повреждение КЛ-10 кВ	-//-	0,21	160	-		
	2.	29.05.15г. 17:38	29.05.15г. 21:05	29.05.15г. 21:05	П.С. «Россошь» 110/35/10/6, ф. № 6-6 кВ	Повреждение РЛНД на оп. №1	Повреждение РЛНД на оп. №1	-//-	0,28	220	-		
	3.	25.06.15г. 18:45	25.06.15г. 22:10	25.06.15г. 22:10	П.С. «ПТФ» 110/10, ф. № 7-10 кВ	Повреждение ВЛ -10 кВ	Повреждение ВЛ-10 кВ	-//-	0,3	260	-		
	4.	10.07.15г. 15:20	10.07.15г. 19:50	10.07.15г. 19:50	П.С. «Россошь» 110/35/10/6, ф. № 6-6 кВ	Повреждение ВЛ -10 кВ	Повреждение ВЛ -10 кВ	-//-	0,15	160	-		

5.	1.08.15г. 06:36	1.08.15г. 09:55	1.08.15г. 09:55	П.С. «РЭАЗ» 110/10, ф. №18-10 кВ	Повреждение КЛ- 10 кВ в сторону ТП-162	Повреждение КЛ- 10 кВ в сторону ТП-162	-//-	0,28	340	-	
6.	1.08.15г. 06:36	1.08.15г. 13:10	1.08.15г. 13:10	П.С. «РЭАЗ» 110/10, ф. № 20-10 кВ	Повреждение КЛ -10 кВ в сторону ТП-203	Повреждение КЛ -10 кВ в сторону ТП-203	-//-	0,1	90	-	
7.	1.08.15г. 07:09	1.08.15г. 09:20	1.08.15г. 09:20	П.С. «РЭАЗ» 110/10, ф. № 4-10 кВ	Повреждение КЛ от ТП-130 до ТП-133	Повреждение КЛ- 10 кВ от ТП-130 до ТП- 133	-//-	0,15	160	-	
8.	2.08.15г. 03:00 час.	2.08.15г. 09:10	2.08.15г. 09:10	П.С. «РЭАЗ» 110/10, ф. № 25-10 кВ	Повреждение КЛ в сторону ТП-203	Повреждение КЛ в сторону ТП-203	-//-	0,2	180		
9.	06.09.15г. 12:51	06.09.15г. 16:40	06.09.15г. 16:40	П.С. «Россошь» 110/35/10/6, ф. № 6-6 кВ	Повреждение ВЛ-6 кВ	Повреждение ВЛ-6 кВ	-//-	0,40	410	-	
10.	25.10.15г. 23:33	26.10.15г. 19:40	26.10.15г. 19:40	П.С. «РЭАЗ» 110/10, ф. № 18-10 кВ	Повреждение вводной КЛ-10 кВ	Повреждение вводной КЛ-10 кВ	-//-	0,8 7	830	-	
11.	27.10.15г. 14:25	27.10.15г. 17:00	30.10.14г. 15 ³⁵ час.	П.С. «РЭАЗ» 110/10, ф. № 4-10 кВ	Повреждение на КЛ- 6 кВ	Повреждение на КЛ- 6 кВ	-//-	0,5 1	465	-	
12.	18.11.15г. 02:34	18.11.15г. 10:44	18.11.15г. 10:44	П.С. «РЭАЗ» 110/10/6 кВ, ф. № 20-10 кВ	Повреждение КЛ- 10 кВ	Повреждение на КЛ- 10 кВ	-//-	0,3	360	-	
13.	10.12.15г. 10:25.	10.12.15г. 15:35	10.12.15г. 15:35	П.С. «РЭАЗ» 110/10/6 кВ, ф. № 25-10 кВ	Повреждение КЛ- 10 кВ	Повреждение КЛ- 10 кВ	-//-	0,48	510		