

**Плановые потери
электроэнергии в сетях МУП г. Россоши «ГЭС»
по уровням напряжения
на 2015год**

Наименование показателя	Ед. изм.					
		Всего	ВН	СН1	СН2	НН
1	2	3	5	6	7	8
1. Поступление в сеть	тыс.кВтч	119173,25	44456,34		74711,95	4,96
2. Полезный отпуск, в т.ч.	тыс.кВтч	100343,88	2549,17	2849,17	34640,98	60304,56
2.1. В сети ССО	тыс.кВтч					
2.2. Полезный отпуск конечных потребителей	тыс.кВтч	100343,88	2549,17	2849,17	34640,98	60304,56
3. Потери в сетях ТСО	тыс.кВтч	18829,37	478,348	534,642	6500,325	11316,055
4. Потери в сетях ТСО	%	15,8	1,076	1,291	5,765	15,8