

**Приложение N 7**  
к Единым стандартам  
качества обслуживания сетевыми  
организациями потребителей  
услуг сетевых организаций

**Информация о качестве обслуживания потребителей услуг**

**МУП г. Россоши «Городские электрические сети» за 2015 год**

**1. Общая информация о сетевой организации**

1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.

Потребители	Количество потребителей				Категория надежности		Динамика к 2014 году
	ВН	СН 1	СН 2	НН	вторая	третья	
<b>Юридические лица</b>	4	4	233	804	9	1036	99,5
<b>Физические лица</b>				12074		12074	96,4
<b>Итого</b>	4	4	233	12878	9	13110	96,6

1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.

Потребители	Количество точек поставки				Оборудов. приборами учета	Вводные устройства в многоквартир. домах	Безхоз. объекты	Приборы учета с дистанц. сбором данных	Динамика к 2014 году
	ВН	СН 1	СН 2	НН					
Юридические лица	8	4	515	1543	2070	400			100,0
Физические лица				12648	12648				100,0
<b>Итого</b>	8	4	515	14191	14718	400	0	0	100,0

1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному, заполняется в произвольной форме.

		2015 год	Динамика относительно 2014 года
<b>ВЛ</b>	СН 1	10,4	100,0
	СН 2	107,1	102,7
	НН	265,1	100,7
<b>КЛ</b>	СН 2	97,7	102,6
	НН	48,3	101,0
<b>ТП</b>	ВН	1	100,0
	СН 1	1	100,0
	СН 2	183	101,7

1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов.

<b>Показатель</b>	<b>% износа</b>	<b>Динамика относительно года, предшествующего отчетному</b>
Трансформаторы:		
110 кВ	62	+0,5%
35 кВ	84	+1%
10-6 кВ	52	+1,5%
Электросети:		
35 кВ	86	+1%
10-6 кВ	69	+1%
0,4 кВ	75	+0,8%

Составил: ст. инженер ПТО  
 Проверил: начальник ПТО

Химчик А. С.  
 Волков Д. П.