

**ОБЪЕМ НЕДОПОСТАВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ЗА 2012 ГОД.**

Сетевая организация	Дата и время возникновения ТН	Дата и время восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Описание ТН	Причина возникновения технологического нарушения	Недоотпуск, тыс. кВт*час	Откл. С неуспешным АПВ, АВР и(или) РПВ, РВР	Обесточение ТП	
							ЛЭП		
							6-20 кВ		ТП-6-20/0,4 кВ
							шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
МУП г. Россоши «Городские электрические сети»	02.01.2012 11-15	02.01.2012. 12-47	ТП 110/10 кВ «РЭАЗ» Ф № 14-10 кВ	Обрыв ВЛ-10 кВ	Упало дерево на совместную подвеску ВЛ-0,4 кВ и ВЛ-10 кВ	1 717 кВт час			
	02.01.12. 13-03	02.01.12. 13-22	ТП 110/10 кВ ф. № 14-10 кВ	ВЛ-10 кВ	Дерево наклонилось и касается ВЛ-10 кВ	354 кВт час			
	04.01.12. 13-30	04.01.12. 14-05	ТП 110/35/10/6 «россошь» ф. 26-6 кВ	КЛ-6 кВ	Повреждение КЛ-6 кВ между РП-134 и ТП-7	1096 кВт час			
	12.01.12. 09-33	12.01.12. 10-50	ТП-110/35/10/6 кВ «Россошь» ф. №26-6 кВ	КЛ-6 кВ	Повреждение КЛ-6 кВ между ТП-7 и ТП-71	2412 кВт час			
	13.01.12. 10-54	13.01.12 11-39	ТП 110/35/10/6 кВ «Россошь» ф № 26-6 кВ	КЛ-6 кВ	Повреждение КЛ-6 кВ между ТП-134 и ТП-32	128 кВт час			
	02.02.12. 12-58	02.02.12. 15-53	ТП 110/35/10/6 кВ «Россошь» ф №6-6 кВ	КЛ-6 кВ	Повреждение КЛ-6 кВ от ТП 110/35/10/6 кВ до оп. №1 Ф №6	5133 кВт час			
	28.02.12. 06-19	28.02.12. 06-30	ТП 110/10 кВ «РЭАЗ» Ф № 18-10 кВ	ВЛ-10 кВ	Повреждение РЛНД-10 кВ по ВЛ-10 кВоп. № 64	506 кВт час			
	01.04.12. 06-50	01.04.12. 13-35	ТП 110/35/10/6 кВ «Россошь» Ф №4-6 кВ	ВЛ-6 кВ	Повреждение ВЛ-6 кВ обрыв линейных проводов	16 200 кВт час			
	05.04.12. 08-45	05.04.12. 10-25	ТП 110/10 кВ «РЭАЗ» Ф № 19-10 кВ	КЛ-10 кВ	Повреждение КЛ-10 кВ между РП-130 и ТП-148	2 099 кВт час			

15.04.12. 16-30	15.04.12. 16-47	ТП 110/10 кВ «РЭАЗ» Ф № 19- 10 кВ	КЛ-10 кВ	Повреждение КЛ-10 кВ от П.С. «РЭА» до оп. № 1 ВЛ-10 кВ	356 кВт час		
02.05.12. 02-25	02.05.12. 03-15	ТП 110/35/10/6 кВ «Россошь» Ф № 6- 6 кВ	ВЛ-6 кВ	Повреждение ВЛ-6 кВ обрыв линейных проводов	1 460 кВт час		
12.07.12. 01-30	12.07.12. 03-40	ТП 110/35/10/6 кВ «Россошь» Ф № 6- 6 кВ	КЛ-6 кВ	Повреждение КЛ-6 кВ между РП-1 и ТП-97	3 813 кВт час		
11.09.12. 05-20	11.09.12. 05-30	ТП 110/10 кВ «РЭАЗ» Ф № 19- 10 кВ	ВЛ-10 кВ	Механическое повреждение опоры ВЛ-10 кВ	209 Квт час		
14.09.12. 15-40	14.09.12. 17-10	ТП 110/35/10/6 кВ «Россошь» Ф № 6- 6 кВ	КЛ-6 кВ	Повреждение КЛ-6 кВ между РП-30 и ТП-70	3 226 кВ		
13.11.12. 10-20	13.11.12. 15-20	ТП 110/35/10/6 кВ «Россошь» Ф № 6- 6 кВ	ВЛ-6 кВ	Механическое повреждение опоры ВЛ-6 кВ	8 800 кВт час		

**Всего недопоставлено электроэнергии :**

**47509 тыс. кВтч**

Исполнитель :

Ст. диспетчер Мишутин Д.В.