

**Плановые потери
электроэнергии в сетях МУП г. Россоши «ГЭС»
по уровням напряжения
на 2014 год**

Наименование показателя	Ед. изм.					
		Всего	ВН	СН1	СН2	НН
1	2	3	5	6	7	8
1. Поступление в сеть	тыс.кВтч	126213,98	121465,13		4738,3	10,55
2. Полезный отпуск, в т.ч.	тыс.кВтч	100343,88	2891,13	1274,24	32059,5	64119,01
2.1. В сети ССО	тыс.кВтч					
2.2. Полезный отпуск конечных потребителей	тыс.кВтч	100343,88	2891,13	1274,24	32059,5	64119,01
3. Потери в сетях ТСО	тыс.кВтч	25870,1	745,38	328,57	8265,0	16531,15
4. Потери в сетях ТСО	%	20,5	0,614	0,279	6,833	20,5