

**ОБЪЕМ НЕДОПОСТАВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ЗА 2013 ГОД.**

Сетевая организация	Дата и время возникновения ТН	Дата и время восстановления электроснабжения потребителей	Дата и время включения оборудования	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Описание ТН	Причина возникновения технолог. Нарушения	Характеристика обесточенных потребителей	Отключенная мощность, МВт	Недоотпуск, тыс. кВт*час	Откл. С неуспешным АПВ, АБР и(или) РПВ, РВР	Обесточение ТП	
										ЛЭП		
										6-20 кВ		ТП-6-20/0,4 кВ
										шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
МУП г. Россоши «Городские электрические сети»	11.01.13. 12-15	11.01.13. 13-07		П.С. «РЭАЗ» 110/10 Ф №19	Поврежд. к.з. на шинах 10 кВ	Кошка на шинах	М-ны, д/с, школа	0,8	970		12	
	24.01.13. 18-10	24.01.13. 19-30		П.С. «РЭАЗ» 110/10 Ф №4-10 кВ	Поврежд. КЛ-10 кВ от ТП-172 до оп. №1	Повреждение изоляции КЛ	Мкн., д/с, школа, аптека	0,9	1679		10	
	03.02.13. 12-15	03.02.13. 14-25		П.С. «Россошь» 110/35/10/6 Ф №6	Поврежд. Проходного изолятора	ТП-34	ж/с, д/с, школа	1,4	2426		15	
	07.03.13. 00-33	07.03.13. 01-36		П.С. 110/10 «РЭАЗ» Ф № 4-10	Поврежд. КЛ-10 ТП-147 – РП-130	Поврежд. Изоляции КЛ	Мкн, д/с, шк., аптека	1,3	1911		11	
	13.03.13. 21-14	14.03.13. 02-47		П.С. - 110/35/10/6 «Россошь Ф № 4-6 от оп. №42 до РП-1	Поврежд. КЛ – 6 кВ	Поврежд. Изоляции	ж/с, школы, аптека, д/с.	1,2	1554		31	
	02.04.13. 02-32	02.04.13. 05-27		П.С.- 110/35/10/6 Ф №4-6 «Х.З.»	Повреждение КЛ №1	Повреждение изоляции кабеля	ж/с, д/с, аптека, котельная	1,2	4640		31	
	26.04.13. 20-47	26.04.13. 22-10		П.С. «РЭАЗ» 110/10 Ф № 7-10 кВ	Повр. КЛ оп.№2 до РП-160	Повреждение изоляции кабеля	ж/с, д/с, м-ны, котельная	0,2	387,3		2	

13.06.13. 18-25	13.06.13. 19-25		П.С. «РЭАЗ» 110/10 Ф №5 – 10	Поврежден ие КЛ ТП-150 ТП-72	Поврежден ие изоляции кабеля	КНС «Южная»	0,05	70		2
08.07.13. 13-30	08.07.13. 21-23		П.С. «Росошь» 110/35/10/6 Ф №4-6 кВ «Х.З.»	Обрыв в/в проводов		ж/с, школы, м-ны, аптека.	1,2	1288		31
09.07.13. 03-10	09.07.13. 04-20		П.С. «РЭАЗ» 110/10 Ф №14-10 кВ	Поврежд. КЛ-10 кВ РП-160-128	Поврежд. Изоляции кабеля	ж/с, м-ны, котельная, аптека, д/с, шк.	0,4	653,3		10
11.08.13. 16-05	11.08.13. 19-45		П.С. «РЭАЗ» 110/10 Ф №14-10 кВ	Поврежден ие КЛ ТП-94 ТП-129	Поврежден ие изоляции кабеля	ж/с, школа, аптека, д/с.	0,4	952		10
01.10.13. 06-01	01.10.13. 07.09.		П.С. «Росошь» 110/35/10/6 Ф № 10-6	Пожар в учреждении ож-118/8	Пожар в учреждении ож-118/8	ж/с, м-ны	0,9	815,9		19
02.12.13. 02-47	02.12.13. 04-50		П.С. «РЭАЗ» 110/10 Ф № 14-10	Поврежден ие КЛ-10 оп. 51-52	Поврежден ие изоляции кабеля	ж/с, школа, д/с.	0,6	1722		10
11.12.13. 15-16	11.12.13. 16-45		П.С. «РЭАЗ» Ф № 19-10	Поврежден ие КЛ – 10 Ф №19	Поврежден ие КЛ – 10 Ф №19		0,4	830,6		12
28.12.13. 12-45	28.12.13. 13-50		П.С. «РЭАЗ» 110/10 Ф № 7-10	Неисправно сть провода	Неисправно сть провода		0,02	227,5		10

**Всего : 20 126 кВт час.**

Исполнитель :  
Ст. диспетчер Мишутин Д.В.